

Испытательная лаборатория «АБ-тест»  
 Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21  
 Срок действия с 18.05.2021 года по 17.05.2024 года  
 Адрес: 144004, Московская область, Электросталь, Фрязовское ш., 2

Утверждаю:  
 Начальник лаборатории

А.Н. Петров  
 27.10.2021 года



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 001/P-27/10/21 от 27.10.2021 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика <sup>1</sup>	ООО «БИОКСИКА». Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40 стр.1, пом.П, этаж 4, комн.58
Наименование объекта испытаний <sup>1</sup>	Установки для очистки сточных вод, с маркировкой БИОКС.
Изготовитель <sup>1</sup>	ООО «БИОКСИКА». Адрес: 127018, РОССИЯ, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40 стр.1, пом.П, этаж 4, комн.58. Филиалы завода: 127018, Московская область, д. Деденево, Московское шоссе, д.1А,
План (метод) отбора образцов <sup>1</sup>	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/P-27/10/21
Идентификационный номер образца	№ 001/P-27/10/21
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Инженер-испытатель: Е.С. Вокрышева, Г.С. Александров

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Взвешенные вещества	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	20-300	125
БПК <sub>5</sub>	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	80-250	158
ХПК	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	130-500	322
Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	32-40	36
Нитраты	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	-	-
рН	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	6,5-8,5	7,5
Фосфаты	ТУ-28.29.12-004-28796957-2018	6,0	6,0

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

<sup>1</sup> Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «АБ-тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ21

Срок действия с 18.05.2021 года по 17.05.2024 года

Адрес: 144004, Московская область, Электросталь, Фрязовское ш., 2

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ